

## Dezumidificator TTK 170 S 230V pana la 50l/24h



Date tehnice: - Debit (30 °C/80%): 40 l/24 h, - Debit max.: 50 l/24 h, - volum de aer: 580 m<sup>3</sup>/h, - interval de lucru/temperatura: +5 la + 32 °C, - domeniu de lucru/umiditate: 50-90 %, - tensiune de alimentare: 230 V/50 Hz, - Consum de energie max.: 0,6 kW, - Agent frigorific: R-290, - Cantitate de agent frigorific: 150 g, - CO2 echivalent: 0,00045 t, - Rezervor de apă: 6 l, - roți din oțel, cauciucate, orientabile, - dimensiuni (LxIxh): 540x490x963 mm, - Greutate: 32 kg.

Art.Nr.	Beschreibung	Einheit
Z1120000155	Dezumidificator TTK 170 S 230V pana la 50l/24h	ST

## Standorte / Kontakt

### GRAZ

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Tel.: +43 316 47 25 64-0  
Fax: +43 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.com](mailto:graz@lorencic.com)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Tel.: +43 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Tel.: +43 662 88 28 26-0  
Fax: +43 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### KLAGENFURT - EBENTHAL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Tel.: +43 463 36 123-0  
Fax: +43 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Tel.: +43 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic Bauservice GmbH**  
Schlögglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Tel.: +43 5223 43926-0  
Fax: +43 5223 43926 6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)